

[質疑応答]

〔件名〕

「電子航法研究所 7 号棟空気環境調整設備の更新」

① 入札公告仕様書 5.2 空調部材

冷媒配管の数量が表記されていますが実験室系統、1 階電算室系統空調機のすべての冷媒配管を更新すると考えてよいか。（冷媒配管更新範囲）

⇒電算室系統は更新しますが、実験室系統はその電算室系統の冷媒配管を利用いたします。

② 入札公告仕様書 5.1.1

実験室系統空調機は機械室設置のようですが、空調ダクトは既存を使用すると考えてよいか。

⇒ご認識のとおりです。なお、一部加工が必要となる箇所がございます。

③ 入札公告仕様書 6.3.2

実験室の室外機は屋上とありますが揚重高さは何mでしょうか。また揚重機を設置するスペースがあると考えてよいか。

⇒揚重高さは 10m 程度となります。また、揚重機のスペースもございます。

④ 工事は年末年始に跨りますが作業不可日、作業時間帯の規定があれば教えて欲しい。

⇒平日のみ、8:30～17:00 の作業で、年末年始は 12/29～1/2 は作業不可日となります。

⑤ 入札説明書 4

入札説明会実施は「無」とありますが見積書の精度を上げるために現地調査をすることは可能か。

⇒現地調査は可能です。その際にご質問①、②の詳細につきましても説明できればと考えております。

⑥ 現状の空調機器がどの位置にあるか配置図があればいただく事は可能でしょうか。

⇒古い図面であるため、写真での送付となりますが、ご希望の方は入札説明書にありますメールアドレスまで御連絡をお願いいたします。