

## [質疑応答]

〔件名〕

「電子航法研究所空調換気設備保守」

（質問）

仮想現実実験棟（7号棟）の電子計算機室内空調機用フィルター交換8枚の型番は何でしょうか。

（回答）

三菱電機「PAD-30FA1」2台、計8枚の高性能フィルターが対象機器です。